

Ruda Śląska, 21-08-2026

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

1. Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Syfon do kondensatu i skroplin z blokadą zapachów oraz rewizją**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: **HL136T**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **połączenie z nieregularnym spływem skroplin/wody**

4. Nazwa i adres siedziby producenta: **Thermosilesia sp. z o. o. Szyb Walenty 16, 20 - Ruda Śląska**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma Wyrobu: **PN-EN 12056-1:2002, 12056-2:2002**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **nie dotyczy**


Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe
Materiał	PP – wykonanie transparentne
Średnica	Przyłącze DN32 z opcją redukcji gumowej Ø 12 – 18 mm, odejście DN 40
Przepustowość	0,37 l/s

Ruda Śląska, 21.08.2026



Krzysztof Burzyński
Business Development Director