

## KARTA PRODUKTU

Znak towarowy	Rotenso
Jednostka wewnętrzna	T120Wi R12
Jednostka zewnętrzna	T120Wo R12
Poziom mocy akustycznej (jednostka wewnętrzna/jednostka zewnętrzna) [dB(A)]	66/74
Rodzaj czynnika chłodniczego	R32
GWP	675
Ilość czynnika chłodniczego (g)	2,8
Ekwiwalent CO <sub>2</sub> (tony)	1,89
SEER	5,9
Klasa efektywności - chłodzenie	A+
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja chłodzenia [KWh/y] [1]	694
Obciążenie chłodnicze [KW]	11,7
SCOP (average heating season)	3,9
Klasa efektywności - grzanie	A
Roczne zużycie energii elektrycznej - funkcja grzania [KWh/y] [2]	3303
Sezon grzewczy cieplejszy	_____
Sezon grzewczy chłodniejszy	_____
Obciążenie grzewcze [KW]	9,2
Deklarowana wydajność w warunkach ogrzewania (średni sezon) [KW]	8,396
Zapasy mocy w warunkach ogrzewania (średni sezon) [KW]	0,804
<p>Wycieki czynników chłodniczych przyczyniają się do zmiany klimatu. W przypadku przedostania się do atmosfery czynnika chłodniczego o niższym współczynniku ocieplenia globalnego (GWP) ma mniejszy wpływ na globalne ocieplenie niż czynnik o wyższym współczynniku GWP. Urządzenie zawiera płyn chłodniczy o współczynniku GWP wynoszącym [675]. Powyższe oznacza, iż w przypadku przedostania się 1 kg takiego płynu chłodniczego do atmosfery, jego wpływ na globalne ocieplenie byłby [675] razy większy niż wpływ 1 kg CO<sub>2</sub> w okresie 100 lat. Nigdy nie należy samodzielnie manipulować przy obiegu czynnika lub demontować urządzeń, należy zawsze zwrócić się o pomoc do specjalisty.</p>	
Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.	
Importer: THERMOSILESIA, ul Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Polska	
Producent: ROTENSO, ul Szyb Walenty 16, 41-700 Ruda Śląska, Polska	
[1] [2] Zużycie energii „XYZ” kWh na rok, oparte na standardowych wynikach testu. Rzeczywiste zużycie energii zależy od sposobu użytkowania urządzenia i jego umiejscowienia.	

**Uwaga:** Proszę sprawdzić powyższe informacje o urządzeniu czy zgadzają się z nazwą modelu na tabliczce znamionowej.